



**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS**
San José, Costa Rica Teléfono 2242-5783 - wleininger@aya.go.cr

**2 de julio del 2020
DRyT-2020-00196**

*Sra. Anabelle Vásquez Araya
Vecina Barrio Umara, San Sebastián*

Ref: Derrame de aguas negras

Estimada señora:

Por este medio se le saluda y a la vez se le informa a razón de la denuncia presentada, que el día 24 de Junio del 2020, se realizó inspección en San Sebastián, del Edificio Plaza Eco Bambú 150 metros al este y 250 metros al sur bajo la orden de servicio 38372671 en el lugar se identificó lo siguiente:

- La red sanitaria en la alameda y calle principal no presenta rebalse actualmente, sin embargo se observaron residuos de papel higiénico por rebalses de varias acometidas sanitarias, descargando al cordón y caño en periodo de fuertes lluvias.
- Se observa exceso de desechos sólidos, en la red sanitaria de todo el sector como lo son: profilácticos, botellas, papel higiénico, grasa y toallas de manos.
- Se realizó un recorrido de la red sanitaria del sector para identificar anomalías y se identificó un pozo con retención del flujo, el cual se procedió a limpiar día 25 de junio del 2020.
- Se observa 2 tragantes pluviales en la entrada de la alameda, con obstrucción por sólidos (trapos, botellas, trozos de madera) lo que provoca desbordamiento del caudal pluvial.
- Se identificó un pozo dentro de alameda lleno de aguas residuales, el mismo está a la par de la propiedad por lo que sería importante investigar sobre posible servidumbre de paso en ese tramo de tubería y así tener mejor facilidad de mantenimiento al sistema.

Por ultimo requerimos mencionar que al momento de la visita, su persona se mostró satisfecha con las labores realizadas por lo que la instamos a mantenernos informados sobre el funcionamiento de la red sanitaria, para lo cual puede contactarnos al los telefonos 22-42-58-59, 2242-57-81 o a los correos electronicos wleininger@aya.go.cr ó dahernandez@aya.go.cr.

Atentamente,

Ing. William Leininger Sancho
Dirección Recolección y Tratamiento GSGAM

- C. Manuel López Fonseca, Dirección Recolección y Tratamiento GSGAM
- Cintha Mora Calvo, Dirección Recolección y Tratamiento GSGAM
- Daniel Hernández Kauert, Op. y Mant. del Sistema de Recolección RyT
- Despacho Presidente, Presidencia
- Recepción Presidencia Ejecutiva, Presidencia Ejecutiva
- Ana Gabriela Chacon Herrera, Presidencia Ejecutiva
- Archivo