



09 de agosto de 2021
DSG-181-2021

PARA: Róger Cascante Rodríguez
Coordinador Administrativo-Financiero a.i.

DE: Lorna Rodríguez Arguedas
Jefa de Servicios Generales

ASUNTO: Respuesta oficio N° CAF-043-21 solicitud datos CIUDAD GOBIERNO

Estimado Señor,

Sirva la presente para saludarle y a la vez, de acuerdo a oficio N° CAF-043-21 *solicitud datos CIUDAD GOBIERNO* que indica lo siguiente:

¿Cuánto es el consumo KWh de los edificios donde se localizan los trabajadores y actividades a trasladar?

El consumo promedio de KWh de los últimos tres meses (abril, mayo y junio) es de 20.476

¿Cuentan con acometidas eléctricas de uso específico?

Se cuenta con 8 acometidas eléctricas de 220 voltios distribuidas de la siguiente manera:

- 4 en edificio administrativo (1 acometida por cada piso).
- 1 en Instituto Diplomático
- 3 en Casa Amarilla.



COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018 - 2022

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Departamento de Servicios Generales

Teléfono: 2539-5454

Es menester indicar que actualmente, solo se hace uso de una acometida, misma se encuentra ubicada en el sótano y dispensa energía a los vehículos eléctricos.

¿Cuentan actualmente con acometidas eléctricas de mediana tensión?

Se cuenta con una 1 acometida de mediana tensión (a tensión mayor de 600/1000 V) ubicada en el jardín del edificio administrativo, frente oficinas de CTIC.

Atentamente,

C. Archivo